CMA
200812054003

报告编号：YXJC210901-06

检 测 报 告

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检样品，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的型号条件下的项目测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街 1377 号欧美亚阳光家园 BH04 号楼 S03 号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号		
联 系 人	李吉福	联系电话	18724641505

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 963-2018	气相色谱仪 7A60 YXE002
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
多环芳烃*	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 GLLS-JC-293 Agilent 1100
苯并（a）芘*	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 GLLS-JC-293 Agilent 1100

四、检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果	标准限值	单位
污水处理站出水口 1#	2021.09.01	pH 值	7.4	6~9	无量纲
		悬浮物	20	70	mg/L
		五日生化需氧量	19.3	30	mg/L
		石油类	0.06L	2.5	mg/L
		化学需氧量	52	150	mg/L
		氨氮	0.436	25	mg/L
		总磷	0.10	3.0	mg/L
		总氮	22.7	50	mg/L
		挥发酚	0.020	0.30	mg/L
		硫化物	0.013	0.50	mg/L
		苯	0.002L	0.10	mg/L
		氰化物	0.004L	0.20	mg/L
		多环芳烃* 萘	0.000012L		
		蒽	0.000004L		
		荧蒽	0.000005L		
		苯并[b]荧蒽	0.000004L		
		苊烯	0.000008L	0.05	mg/L
		苊	0.000005L		
		芴	0.000013L		
		芘	0.000016L		
		苯并[a]蒽	0.000012L		

采样位置	采样时间	检测项目		检测结果	标准限值	单位
			蔻	0.000005L		
			苯并[k]荧蒽	0.000004L		

[redacted]

五、[redacted]

[redacted]

六、[redacted]

[redacted]

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编　制　人：马艳　　审 核 人：吴洪

签　发　人：汪华　　签发日期：2021年9月八日