CMA
200812054003

报告编号：YXJC210606-04

检 测 报 告

委托单位 ： 宝泰隆新材料股份有限公司（98万吨焦炉）

检测类别 ： 委 托 检 测

样品类别 ： 焦炉大气污染物

黑龙江翔检测技术有限公司

2021 年 06 月 10 日 编制

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区迎宾安大街1377号欧美亚阳光汽车城BH04号楼S03号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地　　址	七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联 系 人	李青福	联系电话	18724641505
样品类别	生炉尾气污染物		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	状/特征
2021.06.03	98万吨/年焦炉烟囱1# DA009	YXJC2706060701#-YXJC2706060703	滤膜

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037 电热鼓风干燥箱 DHG-9030A YXE014 恒温恒湿箱 LHS-50CH YXE011 分析天平 AUW120D YXE026
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037

四、检测点位示意图

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均值	标准限值	单位
98 万吨/年焦炉烟囱 1#DA009	2021.06.06	低浓度颗粒物	排放浓度	16.7	15.5	30	mg/m³
				14.6		30	mg/m³
				15.2		30	mg/m³
			排放速率	12.50	11.57	——	kg/h
				11.11		——	kg/h
				11.11		——	kg/h
		二氧化硫	排放浓度	9	10	50	mg/m³
				12		50	mg/m³
				10		50	mg/m³
			排放速率	6.73		——	kg/h
				9.12	7.72	——	kg/h
				7.30		——	kg/h
		氮氧化物	排放浓度	279	286	500	mg/m³
				288		500	mg/m³
				291		500	mg/m³
			排放速率	208.53		——	kg/h
				219.12	213.40	——	kg/h
				212.54		——	kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量（m³/h）	温度（℃）	湿度（%）	流速（m/s）
98 万吨/年焦炉烟囱 1#DA009	2021.06.06	747223	172.3	6.9	5.06
		760136	172.7	6.6	5.12
		729541	175.8	6.4	4.94
平均值		745633	173.6	6.6	5.04

六、执行标准

1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表 5 新建企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m^3
2	二氧化硫	50	mg/m^3
3	氮氧化物	300	mg/m^3

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：马艳　　审 核 人：

签 发 人：　　签发日期：